ANALYSERAPPORT 499847

Version: 1
Sagsnr: GEO-2017-00142
Rekv. nr:
Genereret: 25.03.2024
Bilag:

Thorshøj Vandværk AMBA
Perlevej 4
Thorshøj
9750 Østervrå
Poul Jacobsen

LAB nr:	24-08726, Prøve nr. 611650	**Prøvetager:**	KSP, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stakprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	18.03.2024 12:24 - 18.03.2024 12:28
Prøvested:	Thorshøj Vandværk - Jupiter 70397	**Prøvetagningssted:**	Hjørringvej 291, 9750, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023	**Analyseperiode:**	18.03.2024 - 25.03.2024

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.5**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**8.5**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**65**	mS/m	30	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**140**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**4**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.008**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Enterokokker	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0135 ISO 7899-2	lg0.11

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Thorshøj Vandværk AMBA
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Frederikshavn Kommune

Nørresundby d. 25.03.2024

Annemette Christensen

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.