

**ANALYSERAPPORT 522564**

Version: 1
Sagsnr: GEO-2017-00142
Rekv. nr:
Genereret: 20.06.2024
Bilag:

Thorshøj Vandværk AMBA
 Perlevej 4
 Thorshøj
 9750 Østervrå
 Poul Jacobsen

LAB nr:	24-21027, Prøve nr. 644232	Prøvetager:	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	+ CO ₂ , HCO ₃ og Svovlb.	Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol	Prøvetagningsperiode:	12.06.2024 09:25 - 12.06.2024 09:35
Prøvested:	Thorshøj Vandværk - Jupiter 70397	Prøvetagningssted:	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1023 af 29.06.2023	Analyseperiode:	12.06.2024 - 20.06.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
pH	7.5 pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Ilt	7.9 mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN/ISO 5814:2012	10%
Aggressiv CO ₂	<5 mg/L	-	2		5	M-0004 DS 236	10%
Bicarbonat HCO ₃	212 mg/L	-	-		0.5	M-0006 DS 256	10%
Svovlbrinte	0.01 mg/L	-	0.01		0.01	M-0098 DS 278:1976	10%

Bemærkninger:

Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.
Value

Rekvirent: Thorshøj Vandværk AMBA
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Frederikshavn Kommune

Nørresundby d. 20.06.2024

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Annemette Christensen, laborant

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
 Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.