

**ANALYSERAPPORT 535065**

Version: 1
Sagsnr: GEO-2017-00142
Rekv. nr:
Genereret: 21.10.2024
Bilag:

Thorshøj Vandværk AMBA

Perlevej 4
Thorshøj
9750 Østervrå
Poul Jacobsen

LAB nr:	24-36355, Prøve nr. 662455	Prøvetager:	MLV, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Opfølgingsprøve, coliforme bakt.	Prøvetagningsmetode:	M-0061 DS/ISO 5667 Flushprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Mikrobiologisk kontrol	Prøvetagningsperiode:	17.10.2024 11:04 - 17.10.2024 11:13
Prøvested:	Thorshøj Vandværk - Jupiter 70397	Prøvetagningssted:	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 940 af 22.07.2024	Analyseperiode:	17.10.2024 - 21.10.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Coliforme bakterier	4 pr. 100mL	-	<1	MAX	1	M-0032 Colilert	lg0.25

Bemærkninger:

Der er fundet 1 resultat uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Thorshøj Vandværk AMBA
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Frederikshavn Kommune

Nørresundby d. 21.10.2024

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Annemette Christensen, laborant